

Уведомление № 447/5
на выявленные нарушения при проведении ТО

от 06.12.2016

Кому: ЖСК "Севан"

На основании СП 62.13330 Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, Вам необходимо устранить нарушения по адресу:

ул. Гурьянова 5

Лист 1 Листов 2

№ п.п.	Месторасположение (кв., подъездов ит.д.)	Выявленные нарушения
1	кв.№ 76,	Газопровод не доступен для обслуживания
2	кв.№ 1, кв.№ 2, кв.№ 9, кв.№ 13, кв.№ 14, кв.№ 17, кв.№ 20, кв.№ 24, кв.№ 33, кв.№ 34, кв.№ 35, кв.№ 36, кв.№ 39, кв.№ 42, кв.№ 48, кв.№ 49, кв.№ 60, кв.№ 70, кв.№ 74, кв.№ 91, кв.№ 98, кв.№ 107, кв.№ 130,	Лишние резьбовые соединения
3	кв.№ 74, кв.№ 88,	Газопровод проложен под мойкой
4	кв.№ 3, кв.№ 4, кв.№ 5, кв.№ 6, кв.№ 7, кв.№ 11, кв.№ 14, кв.№ 15, кв.№ 16, кв.№ 18, кв.№ 19, кв.№ 21, кв.№ 22, кв.№ 24, кв.№ 28, кв.№ 29, кв.№ 30, кв.№ 31, кв.№ 32, кв.№ 34, кв.№ 65, кв.№ 66, кв.№ 96, кв.№ 103, кв.№ 112, кв.№ 122, кв.№ 137,	Электропроводка проложена вблизи газопровода
5	кв.№ 14, кв.№ 36, кв.№ 42,	Кран на опуске перед прибором установлен не по ТУ
6	кв.№ 4, кв.№ 14, кв.№ 75, кв.№ 105, кв.№ 107, кв.№ 111,	Не закреплен опуск на газовый прибор
7	кв.№ 61, кв.№ 76, кв.№ 86, кв.№ 114, кв.№ 135,	Варочная панель и духовой шкаф установлены на одно отключающее устройство
8	кв.№ 19, кв.№ 69, кв.№ 74, кв.№ 76, кв.№ 127,	Газовый кран недоступен для обслуживания
9	кв.№ 65, кв.№ 98, кв.№ 111, кв.№ 120, кв.№ 140,	Отсутствует ручка крана 1/2
10	кв.№ 75,	Не закреплен газовый стояк
11	кв.№ 19,	Газопровод закрыт фальшстеной
12	кв.№ 25, кв.№ 74, кв.№ 80, кв.№ 91, кв.№ 109, кв.№ 112,	Не укомплектован газовый прибор
13	кв.№ 26, кв.№ 89,	Газифицированное помещение объединено с жилой комнатой
14	кв.№ 4, кв.№ 6, кв.№ 7, кв.№ 8, кв.№ 25, кв.№ 26, кв.№ 29, кв.№ 30, кв.№ 36, кв.№ 40, кв.№ 49, кв.№ 55, кв.№ 58, кв.№ 61, кв.№ 63, кв.№ 67, кв.№ 84, кв.№ 86, кв.№ 96, кв.№ 100, кв.№ 101, кв.№ 106, кв.№ 107, кв.№ 110, кв.№ 113, кв.№ 114, кв.№ 115, кв.№ 118, кв.№ 127, кв.№ 134,	Принудительная вытяжка
15	кв.№ 98,	Гибкая подводка пересекает газовый стояк
16	кв.№ 116,	Отсутствует решетка вентиляционного канала
17	кв.№ 35, кв.№ 66, кв.№ 82, кв.№ 91, кв.№ 112,	Освободить газопровод от посторонних предметов
18	кв.№ 1, кв.№ 2, кв.№ 5, кв.№ 9, кв.№ 10, кв.№ 13, кв.№ 17, кв.№ 18, кв.№ 20, кв.№ 34, кв.№ 35, кв.№ 49, кв.№ 65, кв.№ 76, кв.№ 80, кв.№ 82, кв.№ 83, кв.№ 84, кв.№ 94, кв.№ 98, кв.№ 107, кв.№ 111, кв.№ 120, кв.№ 127, кв.№ 130, кв.№ 140,	Заменить кран 1/2
19	кв.№ 4, кв.№ 24, кв.№ 41, кв.№ 42, кв.№ 78,	Газовый кран за холодильником
20	кв.№ 74,	Частично газопровод заставлен кухонной мебелью
21	кв.№ 34, кв.№ 72,	Газовый кран установлен в шкафу (полке)
22	кв.№ 19,	Вентиляционный канал за мебелью

№ п.п.	Месторасположение (кв., подъездов ит.д.)	Выявленные нарушения
23	кв.№ 2, кв.№ 10, кв.№ 17, кв.№ 18, кв.№ 22, кв.№ 23, кв.№ 28, кв.№ 33, кв.№ 57, кв.№ 66, кв.№ 79, кв.№ 97, кв.№ 98, кв.№ 104, кв.№ 108, кв.№ 111, кв.№ 112, кв.№ 137,	Очистить решетку вентиляционного канала
24	кв.№ 1,	В помещении кухни оборудовано спальное место
25	кв.№ 36,	Газовый кран находится в зоне нагрева
26	кв.№ 1, кв.№ 2, кв.№ 5, кв.№ 9, кв.№ 11, кв.№ 12, кв.№ 15, кв.№ 16, кв.№ 18, кв.№ 20, кв.№ 23, кв.№ 29, кв.№ 32, кв.№ 34,	В помещении кухни отсутствует дверь
27	1973-год газификации.	Реконструкция внутридомового газопровода
28	1-й подъезд.	Не заделаны футляры со стороны фасада здания

Представитель
АО "МОСГАЗ"

начальник СВДГО /

(должность)

(подпись)

Черников Д.П.

(ф.и.о.)

Получено: председатель ЖСК Каменецкая И.Г.

(дата, должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)