

ПРОТОКОЛ № 2-22-66
об административном правонарушении

02 марта 2017 года
17 часов 35 минут

г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 32 к. 4

Я, государственный инспектор Приморского района по пожарному надзору Лавров Андрей Сергеевич, руководствуясь ст. 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (№195 – ФЗ от 30.12.2001 г.), составил настоящий протокол по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 32 к. 4 в отношении должностного лица:

1. **Фамилия, имя, отчество:** Довыденко Марина Борисовна
2. **Дата и место рождения:** 10.04.1962 г. р., г. Ленинград.
3. **Адрес места регистрации:** г. Санкт-Петербург, пр. Богатырский, д. 22, корпус 1, кв. 134.
4. **Место работы, учебы:** ЗАО «ПЕТРОСТРОЙ»
5. **Занимаемая должность:** Директор по эксплуатации ЗАО «ПЕТРОСТРОЙ» Давыденко М.Б.
6. **Документ, удостоверяющий личность:** паспорт РФ 4007 № 219965, выдан ТП № 68 ОУФМС России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Приморском районе г. Санкт-Петербурга, 05.06.2007 г.
7. **Семейное положение:** не замужем
8. **Иные сведения необходимые для разрешения дела:**

(указываются иные сведения, в том числе привлечение (не привлечение) ранее к административной ответственности)

УСТАНОВИЛ:

02.03.2017 года в 17 часов 30 минут при рассмотрении результатов проведенной плановой выездной проверки на основании распоряжения начальника ОНДПР Приморского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу № 2-22-14 от 16.01.2017 года в отношении объекта защиты – жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пр. Богатырский, дом 26, к. 1, лит. А, правообладателем которого является ЗАО «ПЕТРОСТРОЙ» директором по эксплуатации ЗАО «ПЕТРОСТРОЙ» Давыденко М.Б. допущены нарушение требований пожарной безопасности: ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме", СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», а именно:

В поэтажный коридорах произведены изменения объемно-планировочных решений в результате которых уменьшается зона действия системы вытяжной противодымной вентиляции и автоматической установки пожарной сигнализации (7 парадная 14,12,8 этажи).	п. 35, п. 23 е) Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390)
В поэтажный коридорах произведены изменения объемно-планировочных решений в результате которых уменьшается зона действия системы вытяжной противодымной вентиляции и автоматической установки пожарной сигнализации (6 парадная 6,2 этажи).	п. 35, п. 23 е) Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390)
При работающей системе дымоудаления продуктов горения при пожаре, а также системе подпора воздуха в лифтовую шахту не обеспечивается беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы, в связи с образованием избыточного давления, возникает необходимость применения непреодолимого усилия при открывании дверей ведущих из приквартирных коридоров в объем лифтового холла (повсеместно)	п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1. ст. 6, ст. 89 от 22.07.2008 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 7.4 СП 7.13130.2013 «Свод правил. Системы

	противопожарной защиты. Отопление, вентиляция, кондиционирование. Требования пожарной безопасности»
В тамбурах и лифтовых холлах частично отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации.	п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1. ст. 6 от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 5.13130.2009, п. А4 Приложения А, таблица 1, таблица 3
В поэтажных коридорах допускается хранение различных материалов(повсеместно).	п. 23 к), 36 в) Правил Противопожарного Режим в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390).
В первой парадной на первом этаже не обеспечена работоспособность автоматической установки пожарной сигнализации	п. 61 Правил Противопожарного Режим в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390).

за что предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях
(указывается статья и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

Свидетели (при наличии):

1. _____ (фамилия, имя, отчество) _____ (подпись)

Потерпевший (при наличии):

1. _____ (ф.и.о. адрес места жительства) _____ (подпись потерпевшего)

Подпись:  Лавров А. С.
(имя, подписавшего протокол)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела _____

С протоколом ознакомлен(а), и права и обязанности, предусмотренные статьей (ями) 25.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях мне разъяснены и понятны:

«Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения».

статья 51 Конституции Российской Федерации «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом»

С протоколом ознакомлен(а) и мне разъяснены права и обязанности, предусмотренные статьями 25.1 и 25.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях

рассмотрение дела об административном правонарушении состоится в ОНДПР Приморского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу, по адресу: проспект Комендантский, дом 32, корпус 4, кабинет № 04, 10 марта 2017 г. в 16 часов 55 минут
(отметка об извещении, о времени и месте рассмотрения административного дела)

02.03.2017 года
(дата)

В.В. Давыденко М.Б.
(подпись)

Объяснения законного представителя юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении:

С нарушениями согласия. Данное нарушение будет устранено в установленные сроки. Врешу рассмотреть данной протокол от 03.2017г.

С протоколом ознакомлен, копию получил(а)

В.В. Давыденко М.Б.