



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

юридический адрес: 107031, Москва, ул. Рождественка, д. 5/7, почтовый адрес: 125993, Москва, Газетный пер., д.3-5, стр.1  
телефон: (495) 695-43-89, Факс: (495) 691-43-65 E-mail: info@cntr.gosnadzor.ru http://www.cntr.gosnadzor.ru

Московская область, г. Химки,  
ул. Зои Космодемьянской, д. 5  
(место составления акта)

«25» февраля 2016 г.  
(дата составления акта)  
17 час.00 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ  
органом государственного контроля (надзора)  
юридического лица**

№ 5.2-0486вн-А/0103-2016

По адресу/адресам: Московская область, г. Химки, ул. Спартаковская, д. 7, д. 9; Московская область, г. Химки, ул. З. Космодемьянской, д. 5, д. 6  
(место проведения проверки)

на основании распоряжения руководителя Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Е.Л. Резникова от 20.02.2016 № 486-пр

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Товарищества собственников жилья «12-й квартал» (ТСЖ «12-й квартал»), проводимая с целью контроля за выполнением пунктов ранее выданного предписания от 06.10.2015 № 5.2-3262пл-П/0348-2015

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“	”	20	г. с	час.	мин. до	час.	мин. Продолжительность
“	”	20	г. с	час.	мин. до	час.	мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день/7 часов 25.02.2016 с 10 час. 00 мин. 17 час. 00 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С \_\_\_\_\_ копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):  
(заполняется при проведении выездной проверки)

*Коток В. Г.*      25.02.16      10-00  
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

64 1152 25 15 00 2016

Лица, проводившие проверку:

- Морозова Елена Владимировна – главный государственный инспектор отдела по надзору за газораспределением, газопотреблением и котлонадзору Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору – ответственный за проведение мероприятий по контролю;
- Старостин Олег Александрович – государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за электроустановками, гидротехническими сооружениями, энергосбережением и энергоэффективностью Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

- Коток Владимир Григорьевич – председатель правления ТСЖ «12-й квартал» (протокол заседания Правления ТСЖ 12-й квартал» от 26.05.2015 № 15/2);
- Коломиец Анатолий Борисович – управляющий – главный инженер ТСЖ «12-й квартал» (приказ о приеме работника на работу от 01.11.2013, приказ о назначении ответственным за осуществление производственного контроля на опасных производственных объектах ТСЖ «12-й квартал» от 13.05.2015 № 34/2).

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

#### Общие сведения

Юридический адрес: 141400, Московская область, г. Химки, ул. 3. Космодемьянской, д. 5.

Почтовый адрес: 141401, Московская область, г. Химки, ул. 3. Космодемьянской, д. 5.

ТСЖ «12-й квартал» действует на основании Устава, утвержденного решением членов ТСЖ «12-й квартал» (редакция 3), протокол № 1 от 2010 года.

Свидетельство о внесении записи в Единый реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002, от 04.03.2003 серия 50 № 001495906 выдано инспекцией МНС России по г. Химки Московской области. ОГРН 1035009557220.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту ее нахождения на территории РФ от 03.06.2003 серия 50 № 001486181. ИНН 5047044620, КПП 504701001.

Должностные полномочия председателя правления ТСЖ «12-й квартал» Коток Владимира Григорьевича подтверждены протоколом общего собрания членов ТСЖ «12-й квартал» от 18.05.2015, протоколом заседания Правления ТСЖ 12-й квартал» от 26.05.2015 № 15/2.

Предприятие эксплуатирует опасный производственный объект:

«Сеть газопотребления ТСЖ «12-й квартал» рег. № А02-51545-0002, III класс опасности, по адресу: Московская область, г. Химки, ул. 3. Космодемьянской, д.5, д. 6, ул. Спартакoвская, д. 7, д. 9

В состав ОПО входит:

- наружный газопровод низкого давления общей протяженностью 96,03 м;
- пункт редуцирования газа ШБДГ-400-3к;
- крышная газифицированная котельная с двумя водогрейными котлами УТМ-500 с атмосферными горелками;
- наружный газопровод низкого давления общей протяженностью 96,33 м;
- пункт редуцирования газа ШБДГ-400-3к;
- крышная газифицированная котельная с двумя водогрейными котлами УТМ-500 с атмосферными горелками;
- наружный газопровод низкого давления общей протяженностью 106,53 м;
- пункт редуцирования газа ШБДГ-400-3к;

- крышная газифицированная котельная с двумя водогрейными котлами UTM-500 с атмосферными горелками;
- наружный газопровод низкого давления общей протяженностью 148,53 м;
- пункт редуцирования газа ШБДГ-400-3к;
- крышная газифицированная котельная с двумя водогрейными котлами UTM-500 с атмосферными горелками.

Наружные газопроводы и газовое оборудование пунктов редуцирования и котельных обслуживается персоналом ООО «Энергия» по договору от 05.12.2013 № 1-110.

Техническое обслуживание систем контроля, управления, сигнализации и защиты технологических процессов газоиспользующего оборудования и системы контроля загазованности осуществляется специалистами ООО «Энергия» по договору от 01.05.2015 № 1-133.

Котельные работают в автоматизированном режиме без обслуживающего персонала. Сигналы о неисправности оборудования, несанкционированном проникновении, пожаре передаются на диспетчерский пункт с постоянным присутствием персонала для оперативного принятия решения.

ТСЖ «12-й квартал» заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте с ООО «Росгосстрах» и оформлен страховой полис серия 111 № 0101705060 со сроком действия с 21.11.2015 по 20.11.2016.

ТСЖ «12-й квартал» эксплуатирует тепловые энергоустановки: восемь котлов UTM-500, состоящие из 10 модулей каждый.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:

п/п	Характер выявленного нарушения	Наименование нормативно-правовых актов, инструкций, правил и номера статей (пунктов), требования которых нарушены	Лица, допустившие нарушения
1.	2	3	4
1.			

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

№ п/п	Указание о невыполненных пунктах предписания со сроком исполнения	Наименование нарушений, которые не были устранены в установленный срок	Лица, допустившие нарушение
1	2	3	4
1.			

В ходе проведения внеплановой выездной проверки, проводимой с целью контроля за выполнением ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений установлено, что выполнены пункты предписания от 06.10.2015 № 5.2-3262пл-П/0348-2015, срок для исполнения которых истек, а именно:

1. Пункт 1 предписания от 06.10.2015 № 5.2-3262пл-П/0348-2015 по сроку исполнения 06.10.2015 выполнен, а именно организацией поданы документы для оформления лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасного и химически опасного объекта I, II и III класса опасности.
2. Пункт 2 предписания от 06.10.2015 № 5.2-3262пл-П/0348-2015 по сроку исполнения 10.01.2016 выполнен, а именно представлены сведения об организации производственного контроля за 2014 год в территориальное управление Ростехнадзора (входящий номер 01-46750 от 17.11.2015).
3. Пункт 3 предписания от 06.10.2015 № 5.2-3262пл-П/0348-2015 по сроку исполнения ежеквартально выполнен, а именно представлена в Центральное управление Ростехнадзора информация об отсутствии инцидентов (входящий номер 01-46572 от 17.11.2015).

4. Пункт 4 предписания от 06.10.2015 № 5.2-3262пл-П/0348-2015 по сроку исполнения 10.01.2016 выполнен, а именно проведена экспертиза газового оборудования пункта редуцирования газа типа ШБДГ-400-3к дома по адресу: г. Химки, ул. 3. Космодемьянской, д. 5. Заключение подготовлено ООО «ПРОМЭКСПО» и внесено в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности Ростехнадзора с обозначением 02-ТУ-19957-2015 от 16.11.2015.
5. Пункт 5 предписания от 06.10.2015 № 5.2-3262пл-П/0348-2015 по сроку исполнения 10.01.2016 выполнен, а именно проведена экспертиза газового оборудования пункта редуцирования газа типа ШБДГ-400-3к дома по адресу: г. Химки, ул. 3. Космодемьянской, д. 6. Заключение подготовлено ООО «ПРОМЭКСПО» и внесено в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности Ростехнадзора с обозначением 02-ТУ-19961-2015 от 16.11.2015.
6. Пункт 6 предписания от 06.10.2015 № 5.2-3262пл-П/0348-2015 по сроку исполнения 10.01.2016 выполнен, а именно проведена экспертиза газового оборудования пункта редуцирования газа типа ШБДГ-400-3к дома по адресу: г. Химки, ул. Спартаковская, д. 7. Заключение подготовлено ООО «ПРОМЭКСПО» и внесено в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности Ростехнадзора с обозначением 02-ТУ-19964-2015 от 16.11.2015.
7. Пункт 7 предписания от 06.10.2015 № 5.2-3262пл-П/0348-2015 по сроку исполнения 10.01.2016 выполнен, а именно проведена экспертиза газового оборудования пункта редуцирования газа типа ШБДГ-400-3к дома по адресу: г. Химки, ул. Спартаковская, д. 9. Заключение подготовлено ООО «ПРОМЭКСПО» и внесено в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности Ростехнадзора с обозначением 02-ТУ-19976-2015 от 16.11.2015.
8. Пункт 8 предписания от 06.10.2015 № 5.2-3262пл-П/0348-2015 по сроку исполнения 10.01.2016 выполнен, а именно ООО «Энергия» проведены режимно-наладочные работы на средствах регулирования и контроля и вспомогательном оборудовании в котельной по адресу: г. Химки, ул. 3. Космодемьянской, д. 5, с составлением технического отчета.
9. Пункт 9 предписания от 06.10.2015 № 5.2-3262пл-П/0348-2015 по сроку исполнения 10.01.2016 выполнен, а именно ООО «Энергия» проведены режимно-наладочные работы на средствах регулирования и контроля и вспомогательном оборудовании в котельной по адресу: г. Химки, ул. 3. Космодемьянской, д. 7, с составлением технического отчета.
10. Пункт 10 предписания от 06.10.2015 № 5.2-3262пл-П/0348-2015 по сроку исполнения 10.01.2016 выполнен, а именно ООО «Энергия» проведены режимно-наладочные работы на средствах регулирования и контроля и вспомогательном оборудовании в котельной по адресу: г. Химки, ул. Спартаковская, д. 7, с составлением технического отчета.
11. Пункт 11 предписания от 06.10.2015 № 5.2-3262пл-П/0348-2015 по сроку исполнения 10.01.2016 выполнен, а именно ООО «Энергия» проведены режимно-наладочные работы на средствах регулирования и контроля и вспомогательном оборудовании в котельной по адресу: г. Химки, ул. Спартаковская, д. 9, с составлением технического отчета.
12. Пункт 12 предписания от 06.10.2015 № 5.2-3262пл-П/0348-2015 по сроку исполнения 10.01.2016 выполнен, а именно специалистами ООО «Энергия» 26.10.2015 параметры настройки предохранительных клапанов в пунктах редуцирования газа типа ШБДГ-400-3к приведены в соответствие с параметрами, установленными заводом-изготовителем.
13. Пункт 13 предписания от 06.10.2015 № 5.2-3262пл-П/0348-2015 по сроку исполнения 10.01.2016 выполнен, а именно в ШБДГ-400-3к соединение предохранительно-сбросного клапана со сбросной свечой переделано в соответствии с требованиями завода-изготовителя.
14. Пункт 14 предписания от 06.10.2015 № 5.2-3262пл-П/0348-2015 по сроку исполнения 10.01.2016 выполнен, а именно специалистами ООО «Энергия» 11.12.2015 про-

ведена проверка исправности изолирующих соединений, о чем свидетельствуют выданные акты.

15. Пункт 15 предписания от 06.10.2015 № 5.2-3262пл-П/0348-2015 по сроку исполнения 10.01.2016 выполнен, а именно проведена очередная метрологическая поверка приборов системы контроля загазованности по окиси углерода и метану в котельных ТСЖ «12-й квартал» в аккредитованной организации.
16. Пункт 16 предписания от 06.10.2015 № 5.2-3262пл-П/0348-2015 по сроку исполнения 06.10.2015 выполнен, а именно 25.11.2015 проведена очередная метрологическая поверка манометры, установленные на газопроводах пунктов редуцирования газа типа ШБДГ-400-3к, и тягонапоромеры, установленные на газопроводах котельных.
17. Пункт 17 предписания от 06.10.2015 № 5.2-3262пл-П/0348-2015 по сроку исполнения 10.01.2016 выполнен, а именно определен приказом от 06.11.2015 № 84 порядок и условия хранения проектной и исполнительной документации опасного производственного объекта сети газопотребления и обеспечено хранение проектной и исполнительной документации.
18. Пункт 18 предписания от 06.10.2015 № 5.2-3262пл-П/0348-2015 по сроку исполнения 10.01.2016 выполнен, а именно разработана и утверждена председателем ТСЖ 08.12.2015 инструкция по обслуживанию автоматики безопасности котельных, предусматривающая технологическую последовательность выполнения работ по проверке срабатывания автоматики безопасности.
19. Пункт 19 предписания от 06.10.2015 № 5.2-3262пл-П/0348-2015 по сроку исполнения 10.01.2016 выполнен, а именно приказом от 24.11.2015 № 89 назначен из числа управленческого персонала ответственный и заместитель ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок организации после проверки знаний Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, прошедшие аттестацию в установленном порядке (протокол от 09.12.2015 № 02-15-12627).
20. Пункт 20 предписания от 06.10.2015 № 5.2-3262пл-П/0348-2015 по сроку исполнения 10.01.2016 выполнен, а именно разработана и утверждена председателем ТСЖ 05.11.2015 должностная инструкция ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.
21. Пункт 21 предписания от 06.10.2015 № 5.2-3262пл-П/0348-2015 по сроку исполнения 10.01.2016 выполнен, а именно разработаны и утверждены председателем ТСЖ 05.11.2015 инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок, а также должностные инструкции по каждому рабочему месту и инструкции по охране труда.
22. Пункт 22 предписания от 06.10.2015 № 5.2-3262пл-П/0348-2015 по сроку исполнения 10.01.2016 выполнен, а именно разработан и утвержден председателем ТСЖ 15.12.2015 ежегодный перечень тепловых энергоустановок, на которых запланировано проведение режимно-наладочных испытаний и работ.
23. Пункт 23 предписания от 06.10.2015 № 5.2-3262пл-П/0348-2015 по сроку исполнения 10.01.2016 выполнен, а именно разработан и утвержден председателем ТСЖ 13.12.2015 перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово-предупредительному ремонту.
24. Пункт 24 предписания от 06.10.2015 № 5.2-3262пл-П/0348-2015 по сроку исполнения 10.01.2016 выполнен, а именно проведен внутренний осмотр водогрейных котлов с составлением акта от 08.12.2015.
25. Пункт 25 предписания от 06.10.2015 № 5.2-3262пл-П/0348-2015 по сроку исполнения 10.01.2016 выполнен, а именно приказом от 24.11.2015 № 89 назначена комиссия по проведению технических освидетельствований тепловых энергоустановок.
26. Пункт 26 предписания от 06.10.2015 № 5.2-3262пл-П/0348-2015 по сроку исполнения 10.01.2016 выполнен, а именно на предохранительные клапаны в котельных вывешены таблички с указанием давления срабатывания клапана; срока проведения испытания; срока следующего проведения испытания.
27. Пункт 27 предписания от 06.10.2015 № 5.2-3262пл-П/0348-2015 по сроку исполнения 10.01.2016 выполнен, а именно на насосы котельных прикреплены таблички, в

- которых указаны наименование завода-изготовителя; год изготовления и заводской номер; номер по схеме котельной; номинальная производительность при номинальной температуре воды; частота вращения рабочего колеса центробежных насосов или число ходов поршня для поршневых насосов; максимальный напор при номинальной производительности; номинальная температура перекачиваемой среды перед насосом.
28. Пункт 28 предписания от 06.10.2015 № 5.2-3262пл-П/0348-2015 по сроку исполнения 10.01.2016 выполнен, а именно вывешены на видном месте в помещениях котельных утвержденные председателем ТСЖ схемы с обозначением и номером оборудования, запорной, регулирующей и предохранительной арматуры.
  29. Пункт 29 предписания от 06.10.2015 № 5.2-3262пл-П/0348-2015 по сроку исполнения 10.01.2016 выполнен, а именно составлен и утвержден председателем ТСЖ 08.10.2015 перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей.
  30. Пункт 30 предписания от 06.10.2015 № 5.2-3262пл-П/0348-2015 по сроку исполнения 10.01.2016 выполнен, а именно проведено техническое освидетельствование тепловых энергоустановок с целью их оценки их технического состояния. Акты от 09.11.2015, 23.11.2015, 16.11.2015, 07.12.2015.
  31. Пункт 31 предписания от 06.10.2015 № 5.2-3262пл-П/0348-2015 по сроку исполнения 10.01.2016 выполнен, а именно составлены 15.11.2015 журналы технических осмотров строительных конструкций зданий и сооружений и проводятся осмотры согласно графику.
  32. Пункт 32 предписания от 06.10.2015 № 5.2-3262пл-П/0348-2015 по сроку исполнения 10.01.2016 выполнен, а именно разработаны и утверждены председателем ТСЖ 05.11.2015 инструкции по эксплуатации зданий и сооружений организации.
  33. Пункт 33 предписания от 06.10.2015 № 5.2-3262пл-П/0348-2015 по сроку исполнения 10.01.2016 выполнен, а именно разработаны и утверждены председателем ТСЖ 13.11.2015 инструкция по ведению водно-химического режима и инструкция по эксплуатации установки для докотловой обработки воды с режимными картами.
  34. Пункт 34 предписания от 06.10.2015 № 5.2-3262пл-П/0348-2015 по сроку исполнения 10.01.2016 выполнен, а именно силами ООО «Энергия» в ноябре 2015 года проведена ревизия водоподготовительного оборудования котельных и его наладка, а также наладка водно-химического режима.
  35. Пункт 35 предписания от 06.10.2015 № 5.2-3262пл-П/0348-2015 по сроку исполнения 10.01.2016 выполнен, а именно назначен ответственный за электрохозяйство.
  36. Пункт 36 предписания от 06.10.2015 № 5.2-3262пл-П/0348-2015 по сроку исполнения 10.01.2016 выполнен, а именно назначен заместитель ответственного за электрохозяйство.
  37. Пункт 37 предписания от 06.10.2015 № 5.2-3262пл-П/0348-2015 по сроку исполнения 10.01.2016 выполнен, а именно составлен перечень технической документации Потребителя.
  38. Пункт 38 предписания от 06.10.2015 № 5.2-3262пл-П/0348-2015 по сроку исполнения 10.01.2016 выполнен, а именно составлен перечень должностей и профессий электротехнического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности.
  39. Пункт 39 предписания от 06.10.2015 № 5.2-3262пл-П/0348-2015 по сроку исполнения 10.01.2016 выполнен, а именно составлен перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу 1 группы электробезопасности.
  40. Пункт 40 предписания от 06.10.2015 № 5.2-3262пл-П/0348-2015 по сроку исполнения 10.01.2016 выполнен, а именно проведен неэлектротехническому персоналу ежегодный инструктаж на I группу по электробезопасности.
  41. Пункт 41 предписания от 06.10.2015 № 5.2-3262пл-П/0348-2015 по сроку исполнения 10.01.2016 выполнен, а именно заведен оперативный журнал.
  42. Пункт 42 предписания от 06.10.2015 № 5.2-3262пл-П/0348-2015 по сроку исполнения 10.01.2016 выполнен, а именно заведен журнал учёта работ по нарядам и распоряжениям.



43. Пункт 43 предписания от 06.10.2015 № 5.2-3262пл-П/0348-2015 по сроку исполнения 10.01.2016 выполнен, а именно заведен журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок.
44. Пункт 44 предписания от 06.10.2015 № 5.2-3262пл-П/0348-2015 по сроку исполнения 10.01.2016 выполнен, а именно заведен журнал дефектов и неполадок на электрооборудовании.
45. Пункт 45 предписания от 06.10.2015 № 5.2-3262пл-П/0348-2015 по сроку исполнения 10.01.2016 выполнен, а именно составлена и утверждена должностная инструкция ответственного за электрохозяйство.
46. Пункт 46 предписания от 06.10.2015 № 5.2-3262пл-П/0348-2015 по сроку исполнения 10.01.2016 выполнен, а именно составлен список работников, имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды.
47. Пункт 47 предписания от 06.10.2015 № 5.2-3262пл-П/0348-2015 по сроку исполнения 10.01.2016 выполнен, а именно составлен список работников, которым даны права ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок.
48. Пункт 48 предписания от 06.10.2015 № 5.2-3262пл-П/0348-2015 по сроку исполнения 10.01.2016 выполнен, а именно ТСЖ укомплектовано подготовленным электро-техническим персоналом.
49. Пункт 49 предписания от 06.10.2015 № 5.2-3262пл-П/0348-2015 по сроку исполнения 10.01.2016 выполнен, а именно отремонтированы АВР в жилых домах по адресам: г. Химки, ул. Спартаковская, д.9, г. Химки, ул. Зои Космодемьянской, дома 5,6.
50. Пункт 50 предписания от 06.10.2015 № 5.2-3262пл-П/0348-2015 по сроку исполнения 10.01.2016 выполнен, а именно составлен график осмотра и ремонта сети электроосвещения.
51. Пункт 51 предписания от 06.10.2015 № 5.2-3262пл-П/0348-2015 по сроку исполнения 10.01.2016 выполнен, а именно на дверях щитовых жилых домов прикреплены знак электробезопасности, диспетчерское обозначение.
52. Пункт 52 предписания от 06.10.2015 № 5.2-3262пл-П/0348-2015 по сроку исполнения 10.01.2016 выполнен, а именно проведены профилактические испытания заземляющих устройств жилых домов.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.

нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Прилагаемые к акту документы:

- копия распоряжения от 20.02.2016 № 486-пр о проведении внеплановой выездной проверки в отношении ТСЖ «12-й квартал»;

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор  
отдела по надзору за газораспределением,  
газопотреблением и котлонадзору  
Центрального управления Ростехнадзора  
(должность)



(подпись)

Е.В. Морозова  
(Ф.И.О.)

Государственный инспектор  
межрегионального отдела по надзору  
за электроустановками, гидротехническими  
сооружениями, энергосбережением  
и энергоэффективностью  
Центрального управления Ростехнадзора  
(должность)



(подпись)

О.А. Старостин  
(Ф.И.О.)

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Председатель ТСЖ «12-й квартал» Ковалев В.Г.  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 25 ” февраля 20 16 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)